

4.3 การจัดการน้ำเสีย

4.3.13 มีรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ส่งให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ..๒๙๙..... หมู่ที่ ...๒..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบล-..... เขต/อำเภอ.....บ้านม่วง.....จังหวัด
สกนศร..... โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๙๔๑๑๘ โทรสาร.....๐๔๒-๗๙๔๑๑๓.....
มีนายแพทย์พันธุ์ คำสาวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการ
ประเภทสถานพยาบาล.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)-..... ออกให้โดย-.....หมดอายุ-.....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือนมีนาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๔..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายพันธุ์ คำสาว.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียถึงเกรซกรองไร – อากาศ.....

สรรพทัศนสภาพน้ำและบึงประดิษฐ์.....ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบ

บำบัดน้ำเสีย๑๗๐..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒แบบต่อเนื่อง๒๔.....ชั่วโมง/วัน

☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐เครื่องสูบน้ำ ☒เครื่องเติมอากาศ

☐เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐เครื่องสูบลำโพง ☐อื่น ๆ (ระบุ)-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....ทุ่งนาร้าง.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)๕๔๐.....หน่วย.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)๒,๙๒๒.....ลบ.ม.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)๒,๓๓๗.๖..... ลบ.ม.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบายน้ำ...๒๘...วัน.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)สารประกอบคลอรีนน้ำ..... ปริมาณ

.....๑.๕.....ลิตร.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ☐ผิดปกติ(ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ(ระบุ)-

- เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ(ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ปกติ ☐ผิดปกติ(ระบุ)-

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ปกติ ☐ผิดปกติ(ระบุ)-

- เครื่องสูบลบตะกอน ☐ปกติ ☐ผิดปกติ(ระบุ)-

- อื่นๆ ☐ปกติ ☐ผิดปกติ(ระบุ)-

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..-

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข-

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗