

7.2 มีแผนผัง หรือรายละเอียดข้อมูลของระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง

ระบบไฟฟ้าสำรองของโรงพยาบาล ได้มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน 2 เครื่อง ดังนี้

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 125/100 kVA/kW ยี่ห้อ Volvo Penta จ่ายกระแสไฟให้กับ อาคาร บ้านพักเจ้าหน้าที่ เป็นระบบที่ทำงานอัตโนมัติภายใน 10 วินาที และได้ตั้งการทดสอบการ จ่ายไฟสำรองอัตโนมัติทุก 7 วัน โดยระบบจะทำการทดสอบอัตโนมัติในทุกวันจันทร์ ระยะเวลาทดสอบ 10 นาที มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 2 ท่าน

2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 400/320 kVA/kW ยี่ห้อ Iveco Gen Meccalte จ่ายกระแสไฟ ให้กับ อาคารอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน อาคารซักฟอกจ่ายกลาง อาคารโภชนาการ เป็นระบบที่ทำงานอัตโนมัติภายใน 10 วินาที และได้ตั้งการทดสอบการจ่ายไฟสำรองอัตโนมัติทุก 7 วัน โดยระบบจะทำการ ทดสอบอัตโนมัติในทุกวันจันทร์ ระยะเวลาทดสอบ 10 นาทีมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 2 ท่าน



เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 125/100 kVA/kW
ยี่ห้อ Volvo Penta



เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 400/320 kVA/kW
ยี่ห้อ Iveco Gen Meccalte