

8.2 มีการตรวจประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านอัคคีภัยในโรงพยาบาล

1. ติดตั้งถังดับเพลิงครอบคลุมทุกอาคารตามมาตรฐาน พร้อมมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานทุกเดือน
2. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันในจุดที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ห้อง Server ห้อง Lab อาคารไตเทียม อาคารแพทย์แผนไทย
3. ติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉิน (Fire Alarm) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกจุด พร้อมมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานทุกเดือน
5. ติดตั้งป้ายทางหนีไฟที่ได้มาตรฐาน สามารถส่องสว่างได้ในกรณีไฟฟ้าดับ
6. มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี



มีการตรวจสอบความเสี่ยงเพื่อป้องกันอัคคีภัยโรงพยาบาล

บันทึกรายงานการตรวจสอบเพื่อป้องกันอัคคีภัยในโรงพยาบาล

หน่วยงาน รพ.ระยอง ภ.รพ.ระยอง วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๕

ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบเบื้องต้นตามแบบบันทึกทุก ๑ เดือน (โดยทำเครื่องหมาย ในช่องที่เป็นผลการตรวจสอบ
ในกรณีสามารถระบุสาเหตุของความเสี่ยง / พบปัญหาในการตรวจสอบหรือแก้ไขโปรดแสดงความเห็นในช่องหมายเหตุ

รายการ	แนวทางการตรวจสอบ	ตรวจ ทั้งหมด (จุด)	ดี/ ถูกต้อง (จุด)	ต้องแก้ไข (จุด)	หมายเหตุ
๑. สายไฟ	ไม่มีรอยตำหรือเกรียมเหลือง จับดูไม่ร้อน	476	470	6	
๒. หลอดไฟ	ไม่มีรอยตำ กระจกบร้อมหรือมีแสงผิดปกติ	1376	1343	43	
๓. เต้าเสียบ	ไม่มีรอยตำฝาครอบเหล็กแนบแน่นสนิท ไม่ติดตั้งได้อ่างน้ำในห้องน้ำหรือบริเวณ ที่ใช้น้ำ ระยะห่างต่ำกว่า ๓๐ ซม.	963	956	7	
๔. สวิตช์เปิด - ปิด	เปิดแล้วไม่มีประกายไฟมาก จับดูไม่ร้อน ไม่มีเสียงดังใน กล่องสวิตช์	544	540	4	
๕. การใช้ปลั๊กไฟลอย ร่วม	ไม่ใช้เครื่องไฟฟ้ากำลังวัตต์สูงเกิน ๒ เครื่องในปลั๊ก เดียวกัน / ปลั๊กเสียบแน่น	156	140	16	
๖. การเปิด / ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า	ไฟ พัดลม และแอร์เมื่อไม่มีผู้อยู่ในห้อง (ใน ๒๔ ชั่วโมง ควรปิดพักเครื่อง ๒ ชั่วโมง	567	566	1	
๗. การติดป้ายห้ามใช้ ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อ พบความผิดปกติ	มีการติดป้ายห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อพบความผิดปกติ	21	21	0	
๘. การถอดปลั๊ก อุปกรณ์ไฟฟ้า	อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานควรถอดปลั๊ก	166	164	2	
๙. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ มอเตอร์	ผิดปกติ ความร้อน ทำงานมีเสียงดัง หรือมีกลิ่นไหม้	219	219	0	
๑๐. ตู้เย็น	มีขอบยางประตูอยู่ในสภาพดีด้านหลัง ตั้งห่างจากผนัง อย่างน้อย ๑๐ ซม.	79	78	1	
๑๑. วัตถุไวไฟหรือ ถังออกซิเจน	บริเวณที่ตั้งหรือบริเวณที่ใช้ไม่มีการจุดไฟ หรือสูบบุหรี่มีสถานที่จัดเก็บไว้อย่าง ปลอดภัย มีป้ายห้ามสูบบุหรี่แสดง อย่างชัดเจน	105	105	0	
๑๒. เครื่องทำความ ร้อน	ไม่ติดตั้งใกล้วัตถุไวไฟ	27	25	2	

รายการ	แนวทางการตรวจสอบ	ตรวจ ทั้งหมด (จุด)	ดี/ ถูกต้อง (จุด)	ต้องแก้ไข (จุด)	หมายเหตุ
๑๓. ถังดับเพลิง สาย ส่งน้ำดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย ไฟฉุกเฉิน	ติดตั้งเหมาะสม ชัดเจน ใช้การได้สะดวก มีการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด และพร้อมใช้งานตลอดเวลา	76	75	1	
๑๔. ทางเดินและทาง ขนย้ายทางออก ฉุกเฉิน	สะดวกและปราศจากการกีดขวาง มีป้ายแสดง เครื่องหมายมีแสงสว่างเห็นป้าย ชัดเจน/ประตูปิด เปิดสะดวก	60	60	0	
๑๕. บุคลากร	ได้รับการอบรมและใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เป็น/รับทราบ และปฏิบัติตามแผนอัคคีภัย ของหน่วยงานได้	304	299	5	จำนวน 9 คน

น.ส.อนุชิตา เงินพันธ์ ผู้รายงาน
นางสาวกัญญา ปุณณิกานต์ ตำแหน่ง
 (9 / ก.พ. / 2569) 2/ด/ป